

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Детская музыкальная школа имени К.Н.Игумнова"
(ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. К.Н.Игумнова")

ул. Покровка, д. 39, стр. 3, г. Москва, 105062
Телефон: (495) 917-56-77, факс (495) 917-46-30
E-mail: dmshigumnova@culture.mos.ru

ОКПО 02182927, ОГРН 1027739796435, ИНН/КПП 7701003700/ 770101001

21.07.2022г. № 61
на № _____ от _____

Начальнику 4 РОНПР Управления
по ЦАО Главного управления
МЧС по г. Москве
Паршину Максиму Александровичу

Во исполнение поручения МЧС России от 02.07.2022 г. № М-АМ-105, а также в целях повышения уровня пожарной безопасности образовательных организаций перед началом нового 2022 – 2023 учебного года Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени К.Н. Игумнова" сообщает:

1. Приняты следующие меры по устранению ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности указанных в предписании № 108/1/1 от 21 июня 2021 г.:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Принятые меры по устранению нарушений
1	2	3	4
1	Руководителем организации не обеспечено наличие на двери лестничной клетки приспособления для самозакрывания (3 этаж)	(пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	На двери лестничной клетки (3 этаж) установлено приспособление (доводчик) для самозакрывания.
2	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складов, располагаются в складских помещениях.	(пункт 293 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складов, вынесены из складских помещений.

3	На объекте защиты допущено использование технического помещения "серверной" для хранения оборудования, мебели и других предметов.	(пункт 16 "б" Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Техническое помещение "серверная" освобождено от оборудования, мебели и других предметов.
---	---	--	---

2. Проведение дополнительных противопожарных инструктажей с сотрудниками организации по разъяснению им порядка поведения и действий при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, с проведением практической тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара запланировано на третью декаду августа 2022 года;

3. Проверки с привлечением обслуживающей организации состояния имеющихся в учреждении средств обеспечения пожарной безопасности проводятся ежемесячно с составлением соответствующих актов и отметками в журналах по техническому обслуживанию, первичные средства пожаротушения (огнетушители) заправлены.

4. На путях эвакуации и эвакуационных выходах (проходах, коридорах, тамбурах, лестничных площадках, маршах лестниц) не допускается размещение различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации людей в случае пожара.

Директор



И.А. Агажанова